АНКЕТА №

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 29 «Детский сад комбинированного вида» д. Лесная.

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 173509 Новгородская область Новгородский район д. Лесная. ул 60 лет СССР д 15. Тел 8 8162 748 669, dou29@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта Комитет образования Новгородского муниципального района

Вид деятельности дошкольное образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, **образование,** сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта Отдельно стоящее двухэтажное здание 1984 года постройки

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта),
материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 112 детей списочный состав на 19.09.2012, вместимость здания 232 ребенка

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1	Вход на территорию:	К	**наличие**	есть	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	**не менее 90 см**	180	
	Знак доступности учреждения			нет	Изготовить и установить знаки
	Расстояние до входа в здание	К, О	**не более 50 м**	5м	
2	Вход на территорию:	К	**наличие**	есть	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	**не менее 90 см**	160 см	
	Расстояние до входа в здание	К, О	**не более 50 м**	40 м	
	Автостоянка посетителей			нет	. ПО проекту не предусмотрена. В случае появления потребности возможно выделение места.
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	**не менее 10%**	нет	
	Размер места со специальным знаком	К	**350х500см**	нет	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К, О К, О, Г С О	**не менее 180 см** **наличие** **наличие** **наличие**	4.0 м	Выполнить декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию, указатели направления движения.
4	Открытая лестница:				Выполнить рельефную тактиль-

1	2	3	4	5	6
	• высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	**не более 12см** **не менее 40см** **85-90 см** **80 см** **наличие** **наличие**	10 40 35,65, 80 внизу	ную полосу вверху лестницы
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	**НД-не более 1:10** **0,8 м** **НД - не более 1/12**	нет	Изготовить и установить пандус
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	 К О	 **70 см** **85-95см**	35, 65, 80 см	Изготовить и установить поручни к пандусу

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
5	**Крыльцо или входная площадка**				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина х глубина	К	**не менее 220х220 см**	160х200	Провести реконструкцию входной площадки
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	**наличие**	имеются	
	Нескользкое покрытие	К, О, С	**наличие**	да	
	Навес	К, О, С	**наличие**	да	
6	**Лестница наружная**				
	Нескользкое покрытие	О, С, Г	**наличие**	да	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	**60 см**	нет	Установить тактильную полосу перед маршем вверху и внизу лестницы
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	**наличие**	да	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	**наличие** **85-95 см** **не менее 30 см**		Провести реконструкцию лестницы : Увеличить ширину, установит перила со второй стороны
	Пандус наружный			нет	Оборудовать пандус
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**		
	Уклон	К	***И/1* - не более 1/12**		
	Высота одного подъема	К	**не более 80 см**		

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	**не менее 150х150 см** **не менее 150х150 см**		
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	**70 см** **85-90 см** **не менее 30 см**		
	Нескользкое покрытие	К, О	**наличие**		
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	**наличие**		
7	**Тамбур**				
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	**не менее 220х180 см**		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	**не менее 90 см** **не более 2,5 см**	90 см 1,5	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
8	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	**не менее 120 см**	120	
	Разворотные площадки	К	**не менее 150х150 см**	нет	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К,О, С, Г О, К	**не менее 1 ед. на этаж** **не менее 1 ед. на этаж**	нет	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	**не более 10 см**	нет	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
11	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (шири-	С	**60 см**		Установить тактильные полосы перед маршами
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	**наличие**		
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	**наличие** **85-90 см** **не менее 30 см**		Рассмотреть возможность проектных решений для устройства поручней со второй стороны лестницы
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги отсутствует					

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина х ширина) • ширина дверного проема • поручни	 К К О	 **не менее 140х110 см** **не менее 80 см** **наличие**		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	**наличие**		
	Знак доступности	К, С	**наличие**		
	Пандус внутренний к лестнице №				
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**		
	Уклон	К	***И/1* - не более 1/12**		
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	**не менее 150х150 см**		
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	**наличие** **70 см** **85-90 см** **не менее 30 см**		
	Пандус переносной	К	**наличие**		
	Подъемник для инвалидов		**наличие**		
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	**наличие**		
	Эскалатор, траволатор	О	**наличие**		

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание в кабинете				
9	Ширина проема двери в свету	К, О	**не менее 90 см**	80	Рассмотреть вопрос проектных решений
	Габариты зоны сидения, глубина	О	**не менее 120 см**	120	
	Зона для кресла-коляски	К	**не менее 150х150 см**	150х150	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	**60-80 см**	В соответствии с СанПиН	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту № 1				
	Ширина полосы движения	К, О	**не менее 120 см**	120	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	**80-110 см**		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
10	**Санузел**				
	Знак доступности помещения	К, О	**наличие**		
	Ширина дверного проема	К	**не менее 90 см**	80	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	**30 см**	нет	Реконструкция санузла. Оборудование тактильной полосой
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	**не менее 130 85 см** **75-85 см наличие**		Оборудование зоны у раковины для кресла-коляски, устройство опорного поручня
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	**не менее 1 ед.** **не менее 90 см не менее 180х165 см** **наличие не менее 80х120 см** **наличие**	нет	Оборудовать кабины
	Знак доступности кабины	К, О	**наличие**	нет	Установить знак доступности кабины
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	**30 см**	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	**наличие**		
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	**наличие** **не более 160 см** **не менее 7,5 см** **наличие**	Есть 160 есть	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	**наличие** **не более 200 см** **не менее 7,5 см** **наличие**		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	**наличие** **60-110 см** **наличие** **наличие** **наличие** **наличие**	нет	Изготовить и установить тактильные средства информации об услуге
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	**не менее одной шт.**	нет	Приобрести и установить
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	**не менее одной шт.**	нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	**наличие**	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	**наличие**	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м^2	С	**наличие**	нет	

1	2	3	4	5	6
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	**наличие**	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	**наличие**	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта Оборудовать автостоянку для инвалидов с обозначением специальным знаком, Установить указатели движения, и декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию. Выполнить тактильную полосу на верхней ступеньке входной лестницы. Изготовить и установить пандус с поручнем.
на входной группе Провести реконструкцию крыльца: оборудовать перилами со второй стороны, расширить площадку, дверные проемы, выполнить тактильную полосу на лестнице, оборудовать пандус.
на путях передвижения Рассмотреть вопрос изменения проектных решений лестниц с целью установления перил со второй стороны, устройства внутреннего пандуса,
в зоне оказания услуги. Рассмотреть вопрос изменения проектных решений дверных проемов.
в санитарных помещениях Провести реконструкцию санузла. Оборудовать тактильной полосой, направление движения к санузлу. Оборудовать кабинки. Установить знаки доступности

по средствам информации и коммуникации на объекте: Изготовить и установить тактильные средства информации об услуге. Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м . Установить речевые информаторы и маяки

Председатель комиссии по обследованию объекта
заместитель Главы Новгородского муниципального района
по социальным вопросам _____ С.М. Петров

Заместитель председателя комиссии
председатель комитета образования Администрации
Новгородского муниципального района, _____ Э.Н. Касумова

Члены комиссии:
Глава Лесновского сельского поселения _____ О.В. Ноак
(подпись)

«_19 сентября____ 2012 года

Председатель Совета учреждения _____ Л.А. Касимова

Руководитель объекта
Заведующая МАДОУ № 29 д. Лесная _____ Красильникова А.Б

«__19__»_____сентября_____ 2012_ года