ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области
Германа ул., д. 14, Великий Новгород, 173015
Тел/факс (8162)77-14-34, E-mail: info@53.rospotrebnadzor.ru
http://www.53.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 5322101001

Предписание № 593 \2
по результатам проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров

02 .10 . 2017 (дата) г. Великий Новгород (место выдачи предписания)

При обследовании объекта : **муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 29 «Детский сад комбинированного вида» д. Лесная.**
ИНН 5310000930 , ОГРН 1025301387352
(указать наименование объекта)

выявлены нарушения санитарного законодательства/ законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров:
- Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28 ч.1.
-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 8.3, п. 8.5, п. 5.1, п. 6.18, п . 6.16.1. п.6.16.2, п.6.16.3
СП 3.1\3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» п. 6.1
(положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательнее требования, нарушения которых было выявлено при проверке
С целью устранения выявленных нарушений **предлагаю:**
1. С целью выполнения п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1 СП 3.1\3.2.3146-13 обеспечить режим проветривания в помещениях туалетных, приемных групп №1,№2,№5 (отремонтировать фрамуги либо предусмотреть замену старых рам)
2. Провести косметические ремонтные работы в необходимом объеме в помещении туалетной группы №2.
3. С целью выполнения п. 6.18 СанПин 2.4.1.3049-13 рекомендуется установить умывальные раковины в группе для детей младшего возраста на

высоту 0,4 м от пола, в группах для детей среднего и старшего возраста на высоту 0,5м от пола до борта прибора.

4. В соответствии с п.6.16.3 СанПин 2.4.1.3049-13 рекомендуется оборудовать детские унитазы старшей и подготовительной групп закрывающимися кабинками

5. С целью выполнения п . 6.16.1. п.6.16.2, п.6.16.3 СанПин 2.4.1.3049-13 по возможности в туалетных групп оборудовать раковины для мытья рук персонала.

6. С целью выполнения п. 8.3СанПин 2.4.1.3049-13 выполнить ограждающие устройства отопительных приборов в спальнях, туалетных, приемных групп из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

7. Оборудовать слив для обработки горшков в туалетной группы № 1.

Срок выполнения пунктов данного предписания : до 03.09.18
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

О выполнении предписания необходимо известить письменно: 05.09.18
(срок с указанием способа извещения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается **на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №29 «Детский сад комбинированного вида » д. Лесная.**

ИНН 5310000930 , ОГРН 1025301387352

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо ФИО и адрес жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо ФИО и адрес места жительства гражданина)

Предписание может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в трехмесячный срок со дня его вынесения.
Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований является основанием для привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

старший специалист отдела сан. надзора регистрации и лицензирования — Петрова Н.В.

должность лица,выдавшего предписание — (подпись) — (фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен, копию получил: представитель юридического лица заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением № 29 «Детский сад комбинированного вида » д. Лесная

02.09.2017 - Красильникова Л.Б. заведующая

(дата, подпись, ФИО, должность лица, получившего предписание)

02 октября 2017

(